

בהתאם לסעיף 12 לחוק החקנים תשי"ג - 1953

שם המזמין : אורכונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מענו : ח.ד. 2328 עפולה 18122
תאריך ההזמנה : 2016/01/06

צמר סלעים לא מצופה - לוח
הדגם הנבדק : RS 509567 תאורו: לוחות מחומרים מינרליים
יצרן : KNAUF INSULATION
ארץ יצרן : טרביה ומונטנגרו

המדגם ניטל בחאריר : 2016/02/14 הנוטל: כא כח המכונ
תאור המנה שמחוכה ניטל המדגם: זיהוי חוויה אזורה
מספר שטר מטען : 577500036578 אניה/טיסה : ORIENTE ITAL
נמל היבוא : נמל חיפה חאריר כניסה: 2016/01/06
מספר חשבון ספק: 17045471 מיום: 2015/12/21 שם ספק : KNAUF INSULATION
שם ארץ יבוא : סרכיה ומונטנגרו

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי חגובתו בשריפה של החקן הישראלי ת"י 751 - צמר מינרלי לכידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה מכיל 2 דפים
ראו להשחמש בו אלא במלואו.

המוצר מתאים לסעיפי התמו שנוכדו.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

51649-אדוק

תאריך: 2016/02/14

תעודת בדיקה מספר 9651900447

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
105.7	סימון	הדוגמה נושאת חוויית אזהרה כנדרש בתקן	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו כשריפה	דרגת התפשטות האש - VI (שש)	מתאים
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)	